



C/ Fontanilla, 24  
13610 Campo de Criptana

REF. IRC/Campo de Criptana, a 10 de agosto de 2021 - Análisis:5561829-5974443

**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
CAMPO DE CRIPTANA**

Campo de Criptana, a 10 de agosto de 2021

ASUNTO:

**INFORMES DE ANALÍTICA**

Adjunto remitimos informes de Radioactividad según RD 140/2003 y RD 314/2016

ANÁLISIS			TIPO MUESTRA
5561829   CAMPO DE CRIPTANA   CAPTACIÓN			RADIOACTIVIDAD
5974443   CAMPO DE CRIPTANA   CAPTACIÓN			ACTIVIDAD ALFA TOTAL (*)

OBSERVACIONES:

- (\*) Se adjunta contra muestra de analítica 5561829

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

Fdo:  
(Lucía Navarro Martín)



## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 3073957

**ANÁLISIS Nº:** 5974443

**MUESTRA REMITIDA POR:** AQUONA ALBACETE (CAMPO DE CRIPTANA)

**DOMICILIO:** C/ IRIS, 5

**POBLACION:** 02005-ALBACETE

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** POZO MARTA-1-AGBAR-C.CRIPTANA (C.REAL)

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 2 L(1), contenido agua de captación

**FECHA RECEPCIÓN:** 20/07/2021

**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 9/08/2021

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma, 16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 20/07/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 314/2016	RESULTADOS	UNIDADES
<b>Radiactividad</b>				
Actividad Alfa Total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	0.1	0.092±0.025	Bq/L

### # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

**FECHA DE TOMA:** 19/07/2021 HORA 09:15

### OBSERVACIONES

Actividad Alfa total AMD=0.009053Bq/L

Muestra de confirmación.

El límite indicado corresponde a LD (AMD).

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 9 de Agosto de 2021



## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 3050651

**ANÁLISIS Nº:** 5561829

**MUESTRA REMITIDA POR:** AQUONA ALBACETE (CAMPO DE CRIPTANA)

**DOMICILIO:** C/ IRIS, 5

**POBLACION:** 02005-ALBACETE

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** POZO MARTA-1-AGBAR-C.CRIPTANA (C.REAL)

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico 1L(1), Plástico de 2 L(1), conteniendo agua de captación

**FECHA RECEPCIÓN:** 22/06/2021

**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 13/07/2021

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma, 16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 22/06/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 314/2016	RESULTADOS	UNIDADES
<b>Radiactividad</b>				
Actividad Alfa Total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	0.1	0.136±0.034	Bq/L
Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio)	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	1	<0.020	Bq/L
Actividad Beta total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo		0.054±0.009	Bq/L
Radón	A-BV-PE-0077 Centelleo líquido	500	<10.0 ± 25 %	Bq/L

### # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

**FECHA DE TOMA:** 21/06/2021 HORA 10:45

### OBSERVACIONES

Radón 222 AMD=0.037Bq/L

Actividad Alfa total AMD=0.011163Bq/L

Actividad Beta resto AMD=0.0019121Bq/L

Actividad Beta total AMD=0.0019121Bq/L

El límite indicado corresponde a LD (AMD).

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 13 de Julio de 2021

