C/ Fontanilla, 24
13610 Campo de Criptana
REF. IRC/Campo de Criptana, a 13 de enero de 2023 - Análisis:6642639

EXCMO. AYUNTAMIENTO
CAMPO DE CRIPTANA

Campo de Criptana, a 13 de enero de 2023

ASUNTO:

INFORMES DE ANALÍTICA

Adjunto remitimos informes de analítica de agua potable según el RD 140/2003.

ANÁLISIS			TIPO DE MUESTRA
6642639	CAMPO DE CRIPTANA	CAPTACIÓN	AGUA BRUTA

OBSERVACIONES

•

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

Fdo: Jefe de Explotación
(Antonio Domínguez Guiu)

Sello del Ayuntamiento de Campo de Criptana

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**d8a3c1f74a4041e9a4423aeeed0bde7a001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Núm. Registro entrada: ENTRA 2023/512 - Fecha Registro: 16/01/2023 8:42:00 Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**

ENAC ENSAYOS Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 3475891
ANÁLISIS Nº: 6642639
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA ALBACETE (CAMPO DE CRIPTANA)
DOMICILIO: C/ IRIS, 5
POBLACION: 02005-ALBACETE
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: POZO MARTA-1-AGBAR-C.CRIPTANA (C.REAL)
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo agua de captación
FECHA RECEPCIÓN: 11/01/2023
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 13/01/2023

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio análisis 11/01/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 314/2016	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	IE-T/L-026 (UV/VIS)		< 4 ± 12%	mg/L Pt/Co
Turbidez	IE-T/L-228 (Turbidimetría)		< 0.2 ± 18%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Conductividad a 20ºC	IE-T/L-042 (Electrometría)		746 ± 6.5%	µS/cm
Dureza	IE-T/L-255 (ICP-MS)		43.2 ± 13%	ºF
Calcio	IE-T/L-255 (ICP-MS)		129 ± 9.5%	mg/L
Magnesio	IE-T/L-255 (ICP-MS)		26 ± 9.5%	mg/L
pH	IE-T/L-024 (Potenciometría)		7.4 ± 0.1	U. pH.
Aniones				
Nitratos	IE-T/L-276 (C. I.)		34.0 ± 12%	mg/L
Sulfatos	IE-T/L-276 (C. I.)		100 ± 12%	mg/L
Caracteres microbiológicos				
Escherichia coli	UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de membrana		0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 10/01/2023

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 13 de Enero de 2023

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**d8a3c1f74a4041e9a4423aeeed0bde7a001**
Url de validación	*https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002*
Metadatos	**Núm. Registro entrada: ENTRA 2023/512 - Fecha Registro: 16/01/2023 8:42:00 Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**